

Yhteenveto Lounais-Suomen Aluehallintovirastolle kunnantalon sisäilma-asiassa

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 86
84/01.04.01/2023

Liitteet: Yhteenveto selvityksistä
Työterveyshuollon lausunto (ei julkinen)
Työpaikkakäynnin raportti
Oheismateriaali: Raportti (2 kpl)

Aluehallintoviraston 7.12.2022 päiväämän tarkastuskertomuksen mukaisesti Kustavin kunnalle on asetettu seuraavat velvollisuudet:

”Asiassa toimitettujen tietojen ja selvitysten mukaan, usea työntekijä oireilee huonon sisäilman takia. Työnantajan on teetettävä työterveyshuollolla tai muulla terveydenhuollon asiantuntijalla arviointi työpaikan sisäilmaston terveydellisestä merkityksestä. Työnantajan on pyydettävä työterveyshuollolta lausuntoa siitä, aiheutuuko kiinteistön käytöstä, sitä käyttävien työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa. Lausuntoon on lisättävä työterveyshuollon käsitys oireilevien työntekijöiden määrästä ja oireilun laadusta. Siitä on käytävä ilmi, ketkä työntekijät ja millä edellytyksillä, mahdollisesti voivat työskennellä rakennuksessa, terveyttään vaarantamatta. Lausunto on toimitettava määräaikaan mennessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja siinä on mainittava tämän tarkastuskertomuksen numero.”

Sisäilma-asian edellyttämät toimenpiteet on yksilöity tarkastuskertomuksessa seuraavasti:

”Asiassa saamieni tietojen ja selvitysten mukaan, usea työntekijä oireilee sisäilmasta johtuen. Työnantaja on 7.12.2022 ilmoittanut, että väistötiloista on tehty päätös ja väistötilat olisivat käytettävissä 12.12.2022 alkaen. Työnantajan on huolehdittava ilmoitetun suunnitelman toteutumisesta alla olevan määräajan puitteissa asiassa annettavan kehotuksen mukaisesti: Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin terveydelle haitallisesta sisäilmastosta aiheutuvan altistumisen estämiseksi ja syiden poistamiseksi. Työntekijöiden, jotka eivät voi työskennellä työtilassa sairastumatta, altistuminen on välittömästi estettävä. Työnantajan on osoitettava määräpäivään mennessä, että työntekijöiden, terveydelle haitallisesta sisäilmastosta aiheutuva altistuminen, on estetty. Selvitys asiassa on toimitettava määräaikaan mennessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja siinä on mainittava tarkastajan nimi ja tämän tarkastuskertomuksen numero. Selvityksen voi myös toimittaa suoraan allekirjoittaneelle: petra.penttinen@avi.fi. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 31.12.2022.”

Kustavin kunta on toimittanut aluehallintovirastolle pyydetyt tiedot ja tehdyt toimenpiteet sitä mukaa, kuin sisäilmatutkimukset ovat edistyneet. Viimeisimpänä ovat valmistuneet työterveyshuollon arviointi ja lausunto sekä työpaikkakäynnin raportti, jotka on toimitettu Aluehallintovirastolle viikolla 19. Aluehallintovirastolle toimitetut selvitykset ja niiden liitteet käyvät ilmi pöytäkirjan liitteestä.

Yhteenvedona voidaan todeta, että kunnantalon sisäilmatutkimuksissa on ilmennyt kohonneita mikrobipitoisuuksia ainoastaan kirjaston tiloissa. Lisäksi alakerran jo vuonna 2019 käytöstä poistetussa toimistohuoneessa on edelleen löytynyt kohonneita radon -pitoisuuksia. Kunnantalon alakerran tilojen osalta on jo varhaisessa vaiheessa päädytty siihen, ettei niitä oteta toimistokäyttöön.

Kunnantalon yläkerran ilmanvaihtoa on parannettu ja osaan huoneista hankittu ilmanpuhdistimia huhti-toukokuussa 2023. Työterveyshuollon kanssa on sovittu, että henkilökunnan oireilun tarkkailua jatketaan ja uuden kyselyn jälkeen päätetään muiden mahdollisten näytteiden ottoa (kuidut, kemikaalit) sekä tarvittaessa uusien mikrobinäytteiden ottaminen sisäilmasta.

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa Aluehallintovirastolle esittelytekstistä ja pöytäkirjan liitteistä ilmenevän yhteenvedon kunnantalon sisäilma-asiassa.

Kunnanhallituksen päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Aluehallintovirasto