

Tiedoksiannot

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 60

Koulun korjaustöiden tilanne.

Kunnanrakennusmestari oli kokouksen alussa selostamassa koulun korjaustöiden havaintoja ja korjaustoimia. Koulun yläkerrassa rakennuksen päätyjen riskirakenteiksi todetut alaohjauspuuhun liittyvät rakenteet on avattu, eikä niissä ole havaittu kosteus- tai mikrobivaurioita. Avatut riskirakenteet on korjattu. Korjaustavasta on konsultoitu Turun Kuntotutkimus Oy:n asiantuntijaa ja toimenpiteet dokumentoitu. Koulun kellarikerroksen alapohjarakenteisiin ei salaojien kaivamisen jälkeen ole kertynyt kosteutta ja alakerran ilmanlaatu on parantunut aistinvaraisesti tarkasteltuna siten, ettei nk. maakellarin hajua ole enää todettavissa.

Saapuneet kiinteistöilmoitukset.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

6/2024 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennusmestari Ville Niemi oli paikalla asiantuntijana kertomassa koulun korjaustöistä ja poistui keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.