



KYTKENTÄJOHTOJEN PUTKIKOOT			
	KYLMÄVESI	LÄMMINVESI	VIEMÄRI
PESUALLAS/-HANA	12	12	75M
SUIHKU JA LATTIAKAIVO	12	12	75M
TISKIALLAS/-HANA	15	15	75M
PK-HANA/- VIEMÄRI	12		32M

- UUSI VESIOJHTO LIITETÄÄN OLEMASSA OLEVAAN VESIOJHTOON ALAPOHJASSA.
 - UUSI VESIOJHTO TUODAAN TEKNIISEN TILAAN, JOHON ASENNETAAN SULKUVENTTIILI.
 - RUNKOJOHDOISSA KÄYTETÄÄN KUPARIPUTKEA.
 - VESIOJHDOT ASENNETAAN WC- JA PESUHUONETILOJEN SEINILLE.
 - PINTA PUTKITUKSISSA KÄYTETÄÄN KROMATTUA KUPARIPUTKEA.
 - VESIOJHDOT VARUSTETAAN ALIMMASSA KOHTAA TYHJENNYSYHTEILLÄ.
 - KAIKKIEN VESIOJHTOJEN TUULEE OLLA SUOMESSA TYYPPIHYVÄKSYTTYJÄ.
 - LÄMMINVESIVARAAJA ESIM. JÄSPI VLM 300 S ASENNETAAN TEKNIISEN TILAAN.
 - LÄMMINVESIVARAAJAN ALLE ASENNETAAN VUOTOKAUKALO. LÄMMINVESIVARAAJA VARUSTETAAN SYÖTTÖSEKOITUSVENTTIILLILLÄ SEKÄ VAROLAITTEILLA. VAROVENTTIILI PUTKITETAAN LATTIAKAIVOON.
 - LÄMMINVESIVARAAJAAN LIITTYVÄT PUTKITUKSET TUULEE TEHDÄ VÄHINTÄÄN 1m MATKALTA KUPARIPUTKELLA (22Cu).
 - VESIOJHTO ASENNETAAN RAKENNUKSEN PÄÄTYYN, JOHON VOIDAAN KESÄAIKANA ASENTAA APUTILAHANA.
 - VIEMÄRIT KULKEVAT RAKENNUKSEN ALLA TUULETETUSSA RYÖMINTÄTILASSA.
 - TUULETUSVIEMÄRI ERISTETÄÄN 40mm VILLAKOURULLA, JOKA ON PÄÄLLYSTETTY ALUMINILAMINAATILLA. SAUMAT TEIPATAAN ASIANMUKAISESTI HÖYRYSULUN TAKAAMISEKSI.
 - ALAPOHJASSA KULKEVAT VIEMÄRIT ERISTETÄÄN 50mm VILLAKOURULLA.
 - MIKÄLI TILOJEN LÄMPÖTILAT LASKETAAN TALVIKAUDEKSI TUULEE KAIKKI VESIOJHDOT, LAITTEET, HAJULUKOT, LATTIAKAIVOT YMS. TYHJENTÄÄ.
- YESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN ASENNUSTEN TUULEE OLLA LVI-RYL 92:N MUKAISET JA TÄYTTÄÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN RAKENNUSTEN YESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOISTA 1047/2017 SEKÄ PAIKALLISTEN VIRANOMAISIEN MÄÄRÄYKSET.
- SULKUVENTTIILIT ESIM. ORAS 4000
- KÄYTTÖVEDEN MITOITUSVIRTAAMA: 0,45 dm³/s
NORMAALIPAINA: 300 kPa

K.OSA/KYLA 304-410-1-7		KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O		VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN	
RAKENNUSLOMAKKE MUUTOS		PIIRUSTUSLII		JUKS. N:O	
RAKENNUSKOHTAAN NIMI JA OSOITE Kustavin Leirimaja		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Leirimaja		MITTAKAAVAT 1/1 1:50	
Takviikintie 66 23360 Kustavi		KVV Tasopiirustus			
NV Talotekniikka N. Vuorenhelmo, LVI-Ins.AMK Puh. 040 836 1699 Y-3281689-9		SUUNN. n.v YHT.HLO n.v PVM. 18.9.2023 ALLEKIRJ.		SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO LVI V-01 MUUTOS TILAAJAN N:O	