

## Kustavin palvelukeskuksen vesikatteen korjaus

Rakennuslautakunta 26.09.2024 § 105

Palvelukeskuksen vesikatteeseen on teetetty kuntotarkastus. Raportista ilmenee, että vesikate on voimakkaasti ruosteessa monesta kohdasta, sekä läpivientien juuret ja tiivistys alkavat olla käyttökänsä päässä. Lisäksi katto on kauttaaltaan naarmuinen. Naarmut voivat olla syntyneet esim. mekaanisen lumenpudotuksen yhteydessä, jossa työtä on saatettu tehdä väärillä työmenetelmillä ja -välineillä. Kuntotarkastuksessa esitettiin korjaustoimenpiteenä vesikatteen uusimista. Vuotoja ei vesikatteessa toistaiseksi havaittu. Määrärahaa ei vesikatteen uusimiselle ole varattu vuodelle 2024. Vesikatteen korjauksesta on kuitenkin pyydetty tarjoukset. Laajuudeltaan kattavimman ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vesikatteen korjauksesta antoi Kymppi-Katto Oy. Tarjoushinta on 48170,00 euroa sisältäen ALV 25,5%.

Esittelijä kunnanrakennusmestari Ville Niemi

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Kymppi-Katto Oy:n tekemän tarjouksen palvelukeskuksen vesikatteen korjauksesta, sekä edelleen esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 50.000 euron lisämäärärahan varaamista ja myöntämistä em. urakan teettämiseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 21.10.2024

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää edelleen valtuustolle, että rakennuslautakunnalle myönnetään viidenkymmentuhannen (50.000) euron lisämääräraha palvelukeskuksen vesikatteen korjauksen investointiin.

Kunnanhallituksen päätös

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto