

Asiointilaiturin (Paloaseman) jätevedenpumppaamon muutosurakka

Rakennuslautakunta 10.12.2025
131/10.03.02.01/2025

Kustavin kunta on kilpailuttanut asiointilaiturin yhteydessä nk. paloaseman jäteveden pumppaamon muutostyöurakan loka-marraskuussa 2025. Tarjouspyyntöasiakirjat oli laadittu ennalta edellisen kunnanrakennusmestarin toimesta vuonna 2022. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin 10 eri urakoitsijalle Länsi-Suomen alueella. Rakennustyön kohteena on Kustavin kunnan Paloaseman pumppaamon pumppaussuunnan muuttaminen. Tällä hetkellä paloaseman pumppaamo pumppaa jätevedet Kustavin kunnan keskustan vanhan verkoston kautta siirtoviemärin pumppaamoon. Tämän hankkeen tarkoituksena on ohittaa keskustan verkosto ja pumpata jätevedet suoraan siirtoviemärin kylkeen ja näin vähentää merkittävästi keskustan alueen jätevesiverkoston kuormitusta kesäkaudella, sekä tästä aiheutuvia hajuhaittoja ja riskejä. Urakan teettämiseen on varattu määrärahaa vuoden 2025 budjetissa.

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hankkia asiointilaiturin yhteydessä sijaitsevan jätevedenpumppaamon muutostyöt Suomen Kaivosaneeraus Oy:n tekemän tarjouksen mukaisesti. Mainitun urakoitsijan antama tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Urakan kokonaishinta on 45 865,50 euroa (alv 0%)

Päätös

Täytäntöönpano kunnanrakennusmestari

Tiedoksianto Suomen Kaivosaneeraus Oy